AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel. 02/4569 1477 IČO: 17335264 DIČ: 2020850062

Protokol o skúške vzorky č.: 2208/B/582

SNAS Reg. No. 269/S-226

A – akreditovaná skúška,
N – neakreditovaná skúška/činnosť

Názov a adresa zákazníka: **Obec Hviezdoslavov**
Obecný úrad Hviezdoslavov
Hlavná ulica č. 8/10
930 41 Hviezdoslavov

Miesto výkonu laboratórnej činnosti: Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji
Miesto odberu: Štrkoviská Hviezdoslavov, západná strana, Hviezdoslavov – z brehu
Názov vzorky: voda Predmet skúšania: voda na kúpanie
Typ vzorky: bodová Dátum prijatia vzorky: 15.08.2022
Dátum odberu: 15.08.2022 Dátum začatia skúšky: 15.08.2022
Typ odberu: akreditovaný Dátum ukončenia skúšky: 16.08.2022
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podľa plánu odberov na rok 2022 – J. Mesko

FYZIKÁLNOCHEMICKÝ ROZBOR VODY

Parameter	Merná jednotka	Stanovená hodnota vo vzorke	Vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z.	Rozšírená neistota U (k=2)	Metóda stanovenia	A/N
Teplota	°C	25,1[1)]	–	± 1°C	STN 75 7375 (ŠPP-38)	A
Chlorofyl – a	µg/l	2,47	50	± 10%	ŠPP-N-47	N

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY

Parameter	Merná jednotka	Stanovená hodnota vo vzorke	Vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z.	Rozšírená neistota U (k=2)	Metóda stanovenia	A
Escherichia coli	KTJ/100 ml	3	1000	± 15%	STN EN ISO 9308-2 STN 75 7841 (ŠPP-31)	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	4	400	± 20%	ŠPP-32 (IDEXX Enterolert DW)	A

BIOLOGICKÝ ROZBOR VODY

Parameter	Merná jednotka	Stanovená hodnota vo vzorke	Vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z.	Rozšírená neistota U (k=2)	Metóda stanovenia	N
Cyanobaktérie	bunky/ml	194	100 000	± 40%	ŠPP-N-42	N

Protokol o skúške vzorky č.: 2208/B/582

Vyhodnotenie N:
Dodaná vzorka vody v stanovených parametroch **vyhovuje** podľa vyhl. č. 308/2012 MZ SR, Príloha č. 1 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Upozornenie:
Pri akreditovanom odbere vzorky vody je príspevok vzorkovania k celkovej neistote max. 3%. Príspevok neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analýzy.
Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.
V prípade dodania vzorky zákazníkom, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav dodanej vzorky a výsledky analýz sa vzťahujú iba na dodanú vzorku, ako bola prijatá. Meradlá a meracie zariadenia použité na výkon analýz boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Protokol môže byť reprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia protokolu. Výsledky sa vzťahujú k predmetu skúšky.

Vysvetlivky:
A - akreditovaná skúška, N - neakreditovaná skúška/činnosť
[1)] Stanovenie vykonané na mieste odberu

Dátum vyhotovenia protokolu: 16.08.2022

Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedúci laboratória
Schválil: Ing. Katarína Saif Chupíková, manažér kvality

pečiatka a podpis:

AQUASEC CI
Bernolákovská 18
900 28 Ivanka pri Dunaji -1-

reliéfna pečiatka:

koniec